

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Güstrow Nord 

Betreiber

Stadtwerke Güstrow GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,00
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,26
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0 g _{CO2} /kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 21.04.2030.

ausgestellt am: 21.04.2023

Björn Viertel

Gutachter-Nr.: FW609-419 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEM0005_FW309-1u7_21042023 

