

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Güstrow Altstadt Baustraße 

Betreiber

Stadtwerke Güstrow GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}]	53,6 g_{CO_2eq}/kWh
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p]	0,45
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p]	0,40

Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2022.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.06.2033.

ausgestellt am: 02.06.2023

Björn Viertel

Gutachter-Nr.: FW609-419 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEMV0003_FW309-1u7_02062023 

