

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Hafenstrasse 17c 

Betreiber

Stadtwerke Güstrow GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f <sub>p</sub> ]	1,90
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f <sub>p</sub> ]	1,90
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f <sub>CO2eq</sub> ]	419,1 g <sub>CO2</sub> /kWh

Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2022.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 24.04.2033.

ausgestellt am: 24.04.2023

**Axel Kalz**

Gutachter-Nr.: FW609-474 

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:  
DEMV0059\_FW309-1u7\_24042023\_2 

