

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Güstrow Altstadt Lange Straße 

Betreiber
Stadtwerke Güstrow GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen


Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,22
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,22
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0 g _{CO2eq} /kWh

Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2022.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.06.2033.

ausgestellt am: 02.06.2023

Axel Kalz

Gutachter-Nr.: FW609-474 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEMV0004_FW309-1u7_02062023 