

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Güstrow Südstadt** 

Betreiber

**Stadtwerke Güstrow GmbH** 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f <sub>p</sub> ]  | 0,24                    |
| Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f <sub>p</sub> ] | 0,28                    |
| Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f <sub>CO2eq</sub> ]   | 0 g <sub>CO2</sub> /kWh |

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01.08.2027.

ausgestellt am: 05.09.2022

**Björn Viertel**

Gutachter-Nr.: FW609-419 

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:  
DEM0006\_FW309-1u7\_05092022 

