

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

## Fernwärmenetz „Güstrow Altstadt Baustraße“ der Stadtwerke Güstrow GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Messdaten, die im Zertifizierungsbericht<sup>1</sup> im Einzelnen aufgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ :	0,21
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	55,8 %

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 13.12.2028.

Flensburg, 13.12.18  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Marschall  
Geprüfte  $f_P$ -Gutachterin FW 609  
Registrier-Nr. AGFW-FW609-217

<sup>1</sup> Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz „Güstrow Altstadt Baustraße“ der Stadtwerke Güstrow GmbH, Flensburg, 13.12.2018