

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme für das

Fernwärmenetz „Güstrow-NORD“ (BHKW NORD) der Stadtwerke Güstrow GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 in der zum Zeitpunkt der Bewertung gültigen Fassung durchgeführt worden und basiert auf den Bilanzdaten der Stadtwerke Güstrow von 2011 bis 2013.

Die Berechnungen wurden durchgeführt durch die TÜV Rheinland Consulting GmbH und sind in dem zugehörigen Berechnungsbericht¹⁾ detailliert und nachvollziehbar dargestellt.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW (G.-NORD)}$: **0,69**
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme: **72,7 %**

Diese Bescheinigung gültig bis zum 14. März 2024.

Berlin, 14. März 2014

Ort, Datum

 **TÜVRheinland®**
TÜV Rheinland Consulting GmbH
Albionstraße 56 · 12103 Berlin

Eike R. Meyer

TÜV Rheinland Consulting GmbH
i.V. Eike R. Meyer
Geprüfter Gutachter AGFW
 f_P -Gutachter-Nr. FW 609-114

¹⁾ Berechnungsbericht über die energetische Bewertung der Fernwärme nach
- AGFW-Arbeitsblatt FW 309-1 – für das Fernwärmenetz „Güstrow-NORD“ vom 14.3.2014