

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

Fernwärmenetz „Güstrow Südstadt“ der Stadtwerke Güstrow GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Plandaten, die im Zertifizierungsbericht¹ im Einzelnen aufgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$:	0,47
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	33,8 %
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	33,8 %

Diese Bescheinigung ist gültig vom 01.08.2020 bis zum 01.08.2027.

Flensburg, 10.12.2019
Ort, Datum

K. Marschall
Kristina Marschall
Geprüfte Gutachterin FW 609
Registrier-Nr. AGFW-FW609-217

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz „Güstrow Südstadt“ der Stadtwerke Güstrow GmbH, Flensburg, 10.12.2019